Nome scheda:	FTV_ANNUALE
Data esecuzione:	gg/mm/aaaa
Ora:	hh:mm
Tecnici presenti:	

Firma del coordinatore impresa di manutenzione

Descrizione intervento	Risultato	Misure	Note	Responsabilità
Verifica della validità (2 anni) di ultimo test del Sistema di Protezione Interfaccia (SPI), in ottemperanza a quanto previsto dalla Delibera ARERA 786/2016/R/EEL (e s.m.i.) e in conformità alle norme tecniche vigenti (CEI 0-21 per BT o CEI 0-16 per MT), per impianti di produzione con potenza superiore a 11,08 kW e SPI esterno, ed in caso negativo esecuzione del test ed invio della reportistica				Presidio
Verifica della validità (5 anni) delle Tarature strumento di misura fiscale energia prodotta impianto FTV, nel caso di tarature scadute effettuarle come previsto dalle normative vigenti				Presidio